

请各投标人仔细阅读，凡本答疑文件与招标文件内容不一致之处，一律以本答疑文件为准。

1、招标文件P16页监理人员基本要求中：①监理员：房屋建筑工程专业，必须经过监理业务培训，取得相应岗位培训证书、机电安装工程专业，必须经过监理业务培训，取得相应岗位培训证书、市政公用工程专业，必须经过监理业务培训，取得相应岗位培训证书；②施工安全管理人员：取得注册安全工程师证书或相应岗位培训证书。

问：①由于浙江省颁发的监理员培训合格证书发证专业为土建监理员、安装监理员、市政监理员，是否能满足招标文件房屋建筑工程专业、机电安装工程专业、市政公用工程专业，经过监理业务培训，取得相应岗位培训证书？

②浙江省专业监理工程师培训合格证书中具有施工安全管理专业，是否满足施工安全管理人员：取得注册安全工程师证书或相应岗位培训证书要求？

答：①、②均满足招标文件要求。

2、招标文件P17页（7）开工前需派 1 名专业监理工程师负责工程前期相关工程质量监管并配合建设单位做好前期手续的报批报建，投标阶段是否仅需承诺即可？

答：在投标阶段无需明确具体人员，合同签订时明确。

3、技术标暗标是否需要编制封面、目录、页码，封面是否参照招标文件P60页格式？

答：对目录、页码不做强制性要求，由投标人自行考虑，封面按招标文件P60页格式。

4、本项目技术标暗标中监理管理（具体包括大纲总体评价，质量控制，进度控制，投资控制，合同管理，安全生产、文明施工管控措施，组织协调，监理要点，工作制度，旁站监理等相关内容），但投标文件制作软件中技术暗标上传节点包括监理管理、大纲总体评价，质量控制，进度控制，投资控制，合同管理，安全生产、文明施工管控措施，组织协调，监理要点，工作制度，旁站监理、监理力量配备、检测设备、后期服务、监理力量配备承诺、自备监理仪器和设备等节点，若监理管理节点正常上传所需内容，则大纲总体评价，质量控制，进度控制，投资控制，合同管理，安全生产、文明施工管控措施，组织协调，监理要点，工作制度，旁站监理等相关内容均会重复上传。问：监理管理节点是否正常上传所有内容？招标文件建议技术标控制页数在200 页以内，是否为整个技术标不重复页数控制页数在200页以内，重复页不计算页数？

答：因电子投标文件制作模块无法修改，投标人只需按招标文件要求内容提交至制作软件中，无需重复提交，建议总页数控制在200页内。

5、招标文件P21页中定标文件（定标辅助资料）上传至系统设置的模块（投标所需其他材料）中。投标工具系统设置中“投标所需其他材料”模块无标书签章选项，请投标人盖公章后上传扫描件。但我单位发现投标所需其他材料节点点击查看文件即可进行电子签章，问：若此节点能进行电子签章，是否进行电子签章即可？

答：该部分电子签章与文件盖章扫描上传均认可。

6、招标文件公告中质量目标与项目安全文明施工目标和合同专用条款中不一致，请明确？

答：质量目标与项目安全文明施工目标按招标公告要求。

浙江绿柳生命健康产业发展有限公司

2024年1月12日