

# 答疑澄清函

各投标供应商：

根据各投标单位对“安吉县卫生健康局社区卫生服务站空调设备政府采购项目”（编号：AJGK2023-011）的疑问和质疑，根据采购单位意见，现回复如下：

项目名称：安吉县卫生健康局社区卫生服务站空调设备政府采购项目

项目编号：AJGK2023-011

质疑事项 1：招标文件 P19 页中 1.5 匹挂壁式冷暖变频空调（核心产品）的参数，最大循环风量（m<sup>3</sup>/h） $\geq 800$  以及内机最大噪音 dB（A） $\leq 40$ 。

答：经核实，招标文件 P19 页中 1.5 匹挂壁式冷暖变频空调（核心产品）的参数，调整为最大循环风量（m<sup>3</sup>/h） $\geq 750$  以及内机最大噪音 dB（A） $\leq 42$ 。

本项目投标截止日期不变。

此函是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，未涉及部分，仍以原招标文件为准。至今未提出质疑的视为完全理解和接受，此次答疑后将不再接受已回复问题的质疑，望各投标单位遵照执行，否则后果自负。对此答疑澄清不满意者可以在 15 个工作日内向财政部门提出投诉。

投诉受理单位：安吉县财政局；

联系人：沈女士；

联系电话：0572-5807951；

地址：浙江省安吉县凤凰路凤凰五区 188 号

质疑答复人（公章）



安吉县卫生健康局  
安吉县公共资源交易中心

答复日期：2023年11月21日